

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-12-02

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**12988**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: Nuotekos, prieš valymą  
 Ėminys paimitas: 2024-10-29 14:00 pristatytas: 2024-10-29  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-10-29 baigtas: 2024-12-02

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	11,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,3	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	439	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	1032	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	2500	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	180	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	15,7	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,52	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	111	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,19	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_ UAB „EKOMETRIJA“  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėjas  
**Roma Zupkaitė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

 Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
 el. p. info@ekometrija.lt  
 2024-12-02

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 12989**

 Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: Nuotekos, po valymo  
 Ėminys paimtas: 2024-10-29 14:08 pristatytas: 2024-10-29  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-10-29 baigtas: 2024-12-02

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	10,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,8	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	7,7	LST EN ISO 5815-1:2019
Suspenduotos medžiagos	mg/l	5,9	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	23	LST EN 25663:2000, skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	1,35	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	221	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	52	LAND 83-2006

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

 Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

 Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
Chemikė Ingrida Jurkutė, chemikė Monika Lukauskaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

 Tvirtinu: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

 Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.  
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-24

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**9348**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą  
 Ėminys paimtas: 2024-08-28 16:55 pristatytas: 2024-08-28  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	20,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,6	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	180	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	475	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	310	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	47	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,26	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,33	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	144	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,16	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Beckeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) **Laboratorijos vedėja**  
**Roma Zupkalytė**

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-09-24

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**9349**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
 Ėminys paimtas: 2024-08-28 17:00 pristatytas: 2024-08-28  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-08-28 baigtas: 2024-09-24

Analiĳė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	17,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
pH	-	7,9	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	2,9	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<30	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	<2,0	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	5,8	LST EN 25663:2000.skaiĳavimo
Bendras fosforas	mg/l	0,646	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	<0,101	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	149	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,060	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_


Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikas Mantas Bekeris, chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika

Tyrimą(us) atliko: Damaškaitė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Olga Eydukaytene, Chemikė Ingrida Jurkutė  
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“  
 Laboratorijos vedėjas  
 Roma Zupkaitė 

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
 Bc raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-10

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5321**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.

Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.

Ėminio paėmimo vieta: Prieš valymą

Ėminys paimtas: 2024-05-30 8:17 pristatytas: 2024-05-30

Ėminio rūšis: nuotekos

Tyrimas pradėtas: 2024-05-30 baigtas: 2024-07-10

Analiūtė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	18,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. ld. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,1	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	330	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	299	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	2500	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	96	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,28	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	3,98	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	178	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko:

chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga Eydukaytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1

2024-07-10

1/1

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-20

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 6655**

Užsakovas, adresas: **UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.**

Objektas, adresas: **UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nuotekos po valymo**

Ėminys paimtas: 2024-06-19 11:27 pristatytas: 2024-06-19

Ėminio rūšis: nuotekos

Tyrimas pradėtas: 2024-06-19 baigtas: 2024-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	16,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,7	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	32	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	60	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	9,1	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	29	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	2,33	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,247	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	189	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,080	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve  $+3 \pm 2$  °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko:


chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga Eydukaytene

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, išdėstytais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-10

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5322

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: Po valymo  
Ėminys paimtas: 2024-05-30 8:20 pristatytas: 2024-05-30  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2024-05-30 baigtas: 2024-07-10

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	21,3	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
pH	-	7,8	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	17	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	82	LAND 83-2006
Suspenduotos medžiagos	mg/l	25	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	37	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	5,69	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,893	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	182	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	<0,058	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos


Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys,  
pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga Eydukaytene (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.



## UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-04-08

## TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

2154

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
Ėminio paėmimo vieta: prieš valymą  
Ėminys paimtas: 2024-03-06 08:30 pristatytas: 2024-03-06  
Ėminio rūšis: nuotekos  
Tyrimas pradėtas: 2024-03-06 baigtas: 2024-04-08

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.Id. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,7	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	69	LST EN ISO 5815-1:2019
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	196	LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	120	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	39	LST EN 25663:2000,skaičiavimo
Bendras fosforas	mg/l	2,62	LST EN ISO 6878:2004
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	1,47	LST EN 903:2000
Chloridas	mg/l	138	LST ISO 9297:2008
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,21	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

&lt; - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Robertas Smukas (pareigos, vardas, pavardė)

chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“  
Laboratorijos vedėjas  
Roma Zupkaitė (parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, iširtais ėminiais.  
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.



**UAB „EKOMETRIJA“**

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,  
el. p. info@ekometrija.lt

2024-04-08

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.**

**2155**

Užsakovas, adresas: UAB "GARGŽDŲ PLYTŲ GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Objektas, adresas: UAB "Gargždų plytų gamykla", Kiškių takas 15, Gargždai, Klaipėdos r.  
 Ėminio paėmimo vieta: po valymo  
 Ėminys paimtas: 2024-03-06 08:25 pristatytas: 2024-03-06  
 Ėminio rūšis: nuotekos  
 Tyrimas pradėtas: 2024-03-06 baigtas: 2024-04-08

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	7,9	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
pH	-	7,7	LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	7,6	LST EN 1899-2:2000
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	39	LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	3,0	LST EN 872:2005
Bendras azotas	mg/l	14,1	LST EN ISO 11905-1:2000
Bendras fosforas	mg/l	1,50	LST EN ISO 6878:2004
Chloridas	mg/l	133	LST ISO 9297:2008
Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos	mg/l	0,106	LST EN 903:2000
Naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas	mg/l	0,066	LST EN ISO 9377-2:2002

\*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Robertas Smukas pristatė: Robertas Smukas  
 (pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

chemikė Monika Lukauskaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Anželika Damaškaitė, Chemikė Olga

Tyrimą(us) atliko: Eydukaytene  
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Chemikė Ingrida Jurkutė  
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Laboratorijos vedėjas  
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.  
 Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.