



001. Struktūrinis tinkas
 002. Armavimo skiedinys SIMMIX TPK-3 ir armavimo tinklelis
 003. Akmens vatos tvirtinimo detalė
 004. Akmens vata
 005. Klijų sluoksnis SIMMIX TPK-3
 006. Silikatinių blokų SILIBLOKAS mūras
 007. Tinko apdaila SIMMIX TV-2

Pastato paskirtis	Silikatinio bloko plotis A, (mm)			
	150 (M15)	180 (M18)	240 (M24)	248 (M25)
	Termoizoliacinio sluoksnio storis B, (mm)			
Gyvenamieji pastatai ($U \leq 0,12$)	340	330	330	330
Viešosios paskirties pastatai ($U \leq 0,15$)	270	260	260	260

Pastabos:

1. Reikiamas termoizoliacinio sluoksnio storis apskaičiuotas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
2. Mūro projektinis šilumos laidumas nustatytas įvertinus 3mm storio gulsčiąją skiedinį siūlę ir papildomą medžiagos įdėklį konstrukcijoje.
3. Papildomų atitvaros sluoksnių šiluminio laidumo vertės priimtos pagal STR 2.01.02:2016 3-ią priedą.
4. Pertvara mūrijama naudojant SIMMIX MK-15 smulkiagrūdį skiedinį (klįjus) silikatiniams blokams.
5. Priimtas termoizoliacinio sluoksnio šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{ds}=0,042$ W/(m·K) (įvertintas akmenų vatos įdėklis atitvaroje).
6. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo detalės šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimuose nevertintos.